

ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет
Николай Ангелов
9600 гр. Балчик
пл. "21-ви септември" №6

0579 72070
0579 74117
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg

ОБЩИНА БАЛЧИК
Изходящ № 08-00-177
Дата 08.10.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно намерение

От Община Балчик

Адрес: гр. Балчик, пл. „21 Септември” №6

Телефон и електронна поща: 0579/ 710 30, major@balchik.bg

Лице за контакт: Николай Добрев Ангелов

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че Община Балчик има следното инвестиционно предложение: Промяна в инвестиционно предложение „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с.Оброчище, Община Балчик“.

Характеристика на инвестиционното намерение:

1. Резюме на предложението

Целите на проекта са свързани с подобряване на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на с. Оброчище.

С реализацията на проекта ще се осъществи реконструкция и модернизация на ВиК инфраструктурата, значително ще се намалят експлоатационните разходи на местния ВиК оператор, и ще се подпомогне опазване чистотата на околната среда.

При реконструкция на уличните водопроводи ще се изпълнят и нови сградни отклонения към съответните имоти. Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е 946,50 м.

Общата дължина на проектираната смесена канализация е 1 040,00 м. Предвидено е битовите отпадни води от новопроктираните битови канализационни клонове да се заустят в съществуващата канализация на с.Оброчище, в съществуващи ревизионни шахти. Общата дължина на проектираната канализация е 1 040,00 м.

До този момент е изградена улична канализация по трасето на кл.9.

В писмо № 08-01-3506(1) от 05.072016 г. но РИОСВ – Варна е дадена преценка за заявеното инвестиционно предложение, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от наредбата за ОС.

Промяната на инвестиционните намерения се налага поради следните причини:

- По улицата на канализационен кл.10, има четири имота, които не са присъединени към новопроктираната канализация. Тъй като отвеждането на отпадните води там става в

стари септични попивни ями, има опасност при авария на водопроводната мрежа, питейната вода на с. Оброчище да се замърси с отпадни води. Подобряването и развитието на ВиК инфраструктурата ще спомогне за опазване чистотата на подпочвените води. Домакинства ще бъдат свързани към съвременни канализационни системи и ще се прекрати практиката на заустване на битово-фекални води в септични ями. Новопроектираната канализация с дължина L=60,00м да се изпълни с канализационни дебелостенни PVC тръби ф 315 ;SN8 .

- След предоставен достъп до точката на присъединяване на кл.4 към РШСъщ., се установи невъзможност за включване към нея, както е по основния одобрен проект.Налага се директно включване на канализацията към съществуващата КПС. Заустването трябва да стане над най-високото водно ниво, до което достигат събиращите се в нея отпадни води. Поради липса на достатъчна дълбочина за заустване, част от кл.4 от РШ 4-4 до КПС , ще се изпълни по терена , в армиран бетонов кожух, за който е приложен съответния детайл. Тъй като трасето минава до основата на шкарпа, ще се направи насип върху канализацията в бетоновия кожух.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Необходимото заустване, част от кл.4 от РШ 4-4 до КПС , ще се изпълни по терена, в армиран бетонов кожух, за който е приложен съответния детайл. Трасето минава до основата на шкарпа.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Местоположение на площадката: Област Добрич, Община Балчик, с. Оброчище Обектът незасяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: питейна вода от съществуващата водопреносна мрежа, пясък, чакъл.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма да бъдат емитирани вещества от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват вредни емисии.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- земни маси – при изпълнение на СМР, съблюдавайки технологичната последователност на процесите при полагане на водопровод и канализация. По-голяма част от земните маси ще използват за обратен насип. Излишните ще се извозват до определените за това места.

- полиетиленови отпадъци – генерирани в следствие технологичния отпадък при монтаж на ПЕ тръби. Предвижда се сепариране на битов и друг технологичен отпадък. Последващо действие е предаване за рециклиране в ПС за ТБО – Балчик.

- битови отпадъци – генерирани от личния състав, ангажиран при изпълнението на СМР. Отпадъците ще се събират в определените за това съдове.

9. Отпадъчни води:

Предвижда се ползването на съществуваща битова канализация, отвеждаща отпадъчните води в ПСОВ.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Не се очакват.

Мотивирани писмени възражения срещу описаното инвестиционно намерени се приемат на „Едно гише” в сградата на РИОСВ-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах” №4 и на e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

Уведомител:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

