



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,
ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**
№ 21590324/4.8.2021 г.

На основание чл. 44, чл.50, ал.7, т.1 и ал. 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл.62, чл.62а от Закона за водите, в съответствие с разпоредбите на чл. 80, ал. 2, т. 1, б "б" и чл. 166, ал. 1 и ал. 2, от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и въз основа на получено заявление с вх. № РР – 5113/08.07.2020г. от „КОМПЕКС“ ООД, извършена преценка № 936/24.06.2021г., обявяване на искането в Община Балчик с писмо изх. № РР- 5113(А16/24.06.2021г. и Доклад на отдел „ОМВМ“ при БДЧР от 20.07.2021г. относно протоколи от мониторинг на подземни води от водовземното съоръжение във връзка с превишавания в нормативно установените стойности на изследваните показатели.

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ на:

Титуляр на разрешителното:	„КОМПЕКС“ ООД
Седалище и адрес на управление:	гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич п.к. 9300 Ж.К. "Дружба" бл.25 вх.Б ап.2
Единен идентификационен код:	124063889
Цели на водовземането:	„Водоснабдяване за други цели“ (поливане на тревни площи, измиване на плочници, захранване на два броя басейни, с общ обем - 300м ³ и 4 резервоара, с общ обем 16м ³).
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Неогенски
Код и наименование на водното тяло:	BG2G000000N018 - Порови води в неоген - миоцен -сармат Изгрев-Варна -Ботево-Батово
Административно-териториална единица:	с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	39459
Водовземно съоръжение:	Шахтов кладенец: ШК „Компекс - Кранево“, с дълбочина 6,0м Регистрационен номер на съоръжение 252 018 02729 поземлен имот с идентификатор 39459.503.48 по КККР на с. Кранево, ул. „Черно море“, общ. Балчик, обл. Добрич Координати WGS84 N - 43°20'34.27" E - 28°3'40.2"

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590324/4.8.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	Координати UTM X - 4799436.0181 Y - 586011.7184 Надморска височина в Балтийска система 6.35 м.
а) технически параметри (конструкция)	от 0,0м - 6,0м бетонови пръстени/12бр./, Ф 600 и височина на пръстените - 0,50м; като от 2,0м - 6,0м - пръстените са с прорези
б) оборудване	потопяема помпа модел 4SRm 214-0,75, максимален дебит $Q = 0,83$ л/с дълбочина на спускане на помпата – 5,0м от терена
в) статично водно ниво	Дълбочина на статичното водно ниво - 2.1 м Кота на статичното водно ниво – 4,25 м
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденонощен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 0.1$ л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{пр. макс.}} = 0.83$ л/сек
в) Разрешен годишен воден обем:	3163 куб.м/годишно
г) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	S макс. доп.=1.92 м при максимален дебит $Q_{\text{ макс.}} = 0,83$ л/сек и ДВН = 4.66 м
д) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	2530 куб.м/годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	3163 куб.м/год., в т.ч. за „водоснабдяване за други цели“
Обект на водоснабдяване:	Поземлен имот с идентификатор 39459.503.48 по КККР на с. Кранево, ул. "Черно море", общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „КОМПЕКС“ ООД.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590324/4.8.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 04.08.2021 г. Краен срок: 04.08.2024 г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните водни обеми и осигурено пречистване на водата до стандарта за качество на подземните води в съответствие с приложение №1 към. чл.10, ал. 2, т. 1 от Наредба №1/10.10.2007г., изменена на 23.12.2016г.
Задължение за заплащане на такса за водовземане	Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, издадена от МС. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари . 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол. 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булстат, номера на разрешителното, периода, за който

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590324/4.8.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p>
	<p>7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.</p>
Изисквания към местата за мониторинг	<p>Пунктове за собствен мониторинг RG21590324_1 за водовземно съоръжение ШК „Компекс - Кранево“</p>
	<p>1. Водомерното устройство да бъде монтирано в изградената шахта на не повече от 2 м от устието на кладенеца.</p>
	<p>2. Нивомерното устройство да бъде монтирано стационарно в сондажа.</p>
	<p>3. В изградената шахта около устието на сондажа, да предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.</p>
Изисквания към програмата за мониторинг	<p>Титулярът на разрешителното:</p>
	<p>1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за добиваните и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане;</p>
	<p>2. Измерване на нивото на подземните води:</p> <p>а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и</p> <p>б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване.</p>
	<p>3. Ежегодно да осигурява акредитирано пробовземане и изследване на химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди, сулфати, обща твърдост, калций и манган.</p>
	<p>4. Водните проби за изследванията по т.3. да се вземат в периода 1 август – 30 септември.</p>

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590324/4.8.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляра.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. Явор Димитров
Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590324/4.8.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



Приложение

към

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ
ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 21590324/4.8.2021 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да оборудва водовземното съоръжение с четиризначно сертифицирано водомерно устройство за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерът по т.1.1. да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г).
	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1., т.1.2 и т.1.3.
	1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ добитите количества вода от кладенеца.
	1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричния номер и



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>началните показания на водомера, които се съхраняват за целия срок на действие на разрешителното.</p>
	<p>1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.</p>
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район“:</p>
	<p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p>
	<p>2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води.</p>
	<p>2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане, по образеца утвърден от Министъра на околната среда и водите.</p>
	<p>2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p>
	<p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността им и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да ги предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същия да бъде пломбиран;</p>
	<p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене.</p>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район” при установяване неизправност на водомера.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район” за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район” за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок.</p>
4. Условия за действия при повреда на водомерите	<p>4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район”, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район”, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 и 3.1</p>
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	<p>5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато дебита му позволява това;</p> <p>5.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.</p>
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	Не се предвижда
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590324/4.8.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предвазначени за водовземане	8. Конструкция на ТК "КОМПЕКС-Кранево", СХЕМА на водовземане (Приложение №1)
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води.
	9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол	10.1. Параметрите на водовземането:
	10.1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит;
	10.1.2. разрешен годишен воден обем;
	10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване;
	10.1.4. максимално допустимо експлоатационно понижение.
	10.2. Спазване на разрешената цел на водовземане;
	10.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);
	10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;
	10.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;
	10.6. Направените предписания от контролния орган.
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21590324/4.8.2021 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	11.2. Да не превишава параметрите на водовземането.
	11.3. Да извършва контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита.
	11.4. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.
	11.5. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.
	11.6. Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита.
	11.7. Да не се допускат дейности, водещи до пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества и замърсители в подземните води.
	11.8. Да пречиства водата до стандарта за качество на подземните води в съответствие с приложение №1 към чл.10, ал. 2, т. 1 от Наредба №1/10.10.2007г., изменена на 23.12.2016г., като с цел проследяване се включат показтелите с превишени нормативно установени стойности: амониеви йони, обща твърдост, калций и манган.
12. Условия за изменение на разрешителното	12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено;
	12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляра на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.
	12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляра на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590324/4.8.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

<p>13. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното</p>	<p>12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.</p> <p>13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;</p> <p>13.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.12.2, т.12.3, т.13.1 и 13.2.</p>
<p>14. Условия за отнемане на разрешителното</p>	<p>14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водоземане (дебити и понижения) и непокриване на стандарта за качество на подземните води, вследствие на осигуреното пречистване.</p> <p>14.2. Осъществяване на водоземане извън целта, посочена в разрешителното;</p> <p>14.3. Неупражняване на правото на водоземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водоземане;</p> <p>14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водоземане; При водоземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на непозваните обеми.</p> <p>14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>

Регламент (ЕС) 2016/679


инж. Явор Димитров
Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водоземане от подземни води
№ 21590324/4.8.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Конструкция на ТК "КОМПЛЕКС ООД-Кранево"
 Схема на водовземане



Приложение 1