


ЛЕГЕНДА

1. Осов вентилатор с подвижни жалузи, с дебит 90м3/ч, ел. мощност 25W при 220V и максимално ниво на шум 46dB;

ЗАБЕЛЕЖКА

- За вътрешните санитарни възли и бани, предмет на проекта, са предвидени осови вентилатори с обратна клапа, включени към хоризонтални, или вертикални, кръгли въздуховоди.
1. Включването става посредством коляно или тройник Въздуховодите и фасонните части са от PVC тръби. Включването на всеки един вентилатор, става от ключ монтиран до входната врата, към съответното помещение;
- За всички помещения предмет на проекта, е предвидена подмяна на съществуващите чугунени радиатори, със стоманени радиатори окомплектовани с радиаторни вентили, с термоглава и автоматични обезвъздушители;
- Съществуващите вертикални щрангове и разпределителната тръбопроводна мрежа се запазват. За помещенията предмет на проекта, през които преминават вертикални щрангове, същите следва да се реновират (прегледат за корозия, да се грундира и боядисат) или подменят с нови. На най-високите точки по вертикалните щрангове и на всички критични точки, да се монтират автоматични обезвъздушители. Наклоните на радиаторните аншлуси са 0.3% в посока към автоматичните обезвъздушители на щранговете. За разпределителната тръбопроводна мрежа, монтирана в подземните нива на обекта, е необходимо частично подменяне на кородирали тръбопроводи и полагане на нова топлоизолация по тръби;
4. Задължително всички машини, съоръжения, тръбопроводи и въздуховоди се заземяват;

|           |  |  |   |                   |           |
|-----------|--|--|---|-------------------|-----------|
| ПРОЕКТАНТ |  <b>ИНЖпроект оод</b> | гр.Бургас бул.Хр.Ботев 93    тел/факс 056/830866 |   |                   |           |
|           |  | ОБЕКТ:   | Изготвяне на технически проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ Балчик |                   |           |
|           | СЪГЛАСУВАЛИ  | ЧЕРТЕЖ   | Блок 3. Разпределение 5-ти етаж   |                   |           |
|           |  | └  | АРХ   | арх. М.Сабрутева  | част: ОВК |
|           |  |  | СК  | инж. Г.Димитров   | фаза: ТП  |
|           |  |  | ВК  | инж. М.Белински   | М 1:50    |
|           |  |  | ТЕХ   | инж. Т.Серафимова | чертеж№ 8 |
| ЕЛ        | инж. М.Маринов   |  | дата:07.2011  |                   |           |
| ОВ        | инж. Хр.Димов  |  |   |                   |           |

Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване, без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулана страница. Указаните мащаби са за сведение и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните дименсии и текстови указания.