



ЛЕГЕНДА

1. Вътрешно тяло на високо–стенен климатизатор на директно изпарение, инверторна сплит система,  $Q_{от}=3.80kW$ ,  $Q_{охл}=3.20kW$ ,  $Q_{ел}=1.30kW$ , 230V;
2. Външно тяло на високо–стенен климатизатор на директно изпарение, сплит система,  $Q_{от}=3.80kW$ ,  $Q_{охл}=3.20kW$ , (захранване от вътрешно тяло);

ЗАБЕЛЕЖКА

1. За всички помещения предмет на проекта, е предвидена подмяна на съществуващите чугунени радиатори, със стоманени радиатори окомплектовани с радиаторни вентили, с термоголава и автоматични обезвъздушители;
2. Съществуващите вертикални щрангове и разпределителната тръбопроводна мрежа се запазват. За помещенията предмет на проекта, през които преминават вертикални щрангове, същите следва да се реновират (прегледат за корозия, да се грундират и боядисат) или подменят с нови. На най–високите точки по вертикалните щрангове и на всички критични точки, да се монтират автоматични обезвъздушители. Наклоните на радиаторните аншлуси са 0.3% в посока към автоматичните обезвъздушители на щранговете. За разпределителната тръбопроводна мрежа, монтирана в подземните нива на обекта, е необходимо частично подмяна на кородирали тръбопроводи и полагане на нова топлоизолация по тръби;
3. Тръбите за течната и газовата фаза, на фреона на климатизаторите, са от меки, медни тръби, според заданието на производителя. Всички тръби, да се изолират с 19мм. топлоизолация по тръби. Кондензните тръби от климатизаторите, са от полиетиленови, гъвкави тръби и PVC тръби. Задължително тръбите се изолират с 13мм. топлоизолация по тръби. Кондензните тръби се заустват във ВиК инсталациите на обекта, посредством сифонно включване;
4. Задължително всички машини, съоръжения, тръбопроводи и въздуховоди се заземяват;

ПРОЕКТАНТ	ИНЖпроект оод			гр.Бургас бул.Хр.Ботев 93    тел/факс 056/830866		
	ОБЕКТ:			Изготвяне на технически проект за извършване на строително-ремонтни работи за инсталиране на специализирана апаратура за образна диагностика и клинична лаборатория за нуждите на МБАЛ Балчик		
	ЧЕРТЕЖ			Блок 2. Разпределение 5-ти етаж		
	СЪГЛАСУВАЛИ	АРХ	арх. М.Сабрутева	част: ОВК		
		СК	инж. Г.Димитров	фаза: ТП		
		ВК	инж. М.Белински	М 1:50		
		ТЕХ	инж. Т.Серафимова	чертеж№ 5		
		ЕЛ	инж. М.Маринов	дата:07.2011		
		ОВ	инж. Хр.Димов			

Чертежът е под закрила на закона за авторското право. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножаване, без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулана страница. Указаните мащаби са за сведение и не следва да се определят реалните графични размери. Единствено валидни са написаните дименсии и текстови указания.