

Табло модулно тип Pragma  
за скрит монтаж на стена  
със степен на защита IP 31

Шина основни  
потребители /ОП/  
OVK  
L1,L2,L3,N,PE

КАВТ 4x10 мм<sup>2</sup>  
от КРШ

ПВВМ/СВТ 3x1,5 мм<sup>2</sup>

ПВВМ/СВТ 3x2,5 мм<sup>2</sup>

ПВВМ/СВТ 3x4 мм<sup>2</sup>

Токов кръг	№	1	2	3	4	5	6	7	РЕЗ.	РЕЗ.	общо за поле ОП
Лампен излаз	бр.	10	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Конт. излаз	бр.	—	6	2	3	—	—	—	—	—	11
Силов излаз, бойл	бр.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	3
Инст. мощност	kW	0.568	1.5	1.0	1.0	0.2	1.1	1.5	—	—	6.868
Фаза		L1	L2	L2	L2	L1	L1	L3	L3	L3	Ke=0.65
Консуматор		ОСВЕТЛЕНИЕ	КОНТАКТИ КОЛОНКИ	КОНТАКТИ КОЛОНКИ	КОНТАКТИ О.Н.	КАНТАР	КЛИМАТИК	БОЙЛЕР	КОНТАКТ ADSL		Pp=4.46kW Ip=6.8A

ТАБЛО  
РЕГИСТРАЦИЯ

Шина дежурни  
потребители /ДП/  
L1,L2,L3,N,PE

КАВТ 4x10 мм<sup>2</sup>  
от РТ АВР

ПВВМ/СВТ 2x1,5 мм<sup>2</sup>

ПВВМ/СВТ 3x1,5 мм<sup>2</sup>


ПВВМ/СВТ 3x2,5 мм<sup>2</sup>


ПВВМ/СВТ 3x4 мм<sup>2</sup>

1	2	3	4	5	РЕЗ.	РЕЗ.	общо за поле ДП
5	4	3	—	—	—	—	12
—	—	—	4	—	—	—	4
—	—	—	—	1	—	—	1
0.3	0.6	0.033	1.0	0.2	—	—	2.133
L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	Ke=1
ОСВЕТЛЕНИЕ	ДЕЖУРНО ОСВЕТЛЕНИЕ	ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	КОНТАКТИ КОЛОНКИ	ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ			Pp=2.133kW Ip=3.24 A

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да е в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1 за стенен монтаж.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC, изключвателната възможност да бъде в съответствие с изискванията на IEC/EN 60898-1.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за каскадиране и селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се запазят параметрите (и/или преизчисли схемата).
6. Корпуса на таблото се свързва към защитния (заземителен) проводник РЕ.

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна  
консултант и строителен надзор  
Лиценз № ЛК-000231/29.10.2004 г.  
Управител:  г-нж. П. Ташков

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 12444  
  
инж. МИЛЕН  
НИКОЛОВ ПУЛЕВ  
ПОЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

БГБИОМАС ООД			
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
Т регистрация Регистрация. Охрана.			
част	ЕКТРИЧЕСКА	дата	03.2012
фаза	ТП/РП	машаб	М 1:1
проектант	инж. М. Пулев	схема	1