



Забележки:

1. КРШ да се изработи с алуминиеви шини
2. Степен на защита IP 54

БГБИОМАС ООД			
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
КАБЕЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ /КРШ/			
част	ЕЛЕКТРИЧЕСКА	дата	03.2012
фаза	ТП/РП	мащаб	M 1:1
проектант	инж. М. Пулев	схема	8