



"КОРЕКТ - 99" ООД Варна  
 КОНСУЛТАНТИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  
 Лиценз № ЛК-000231/23.10.2004 г.  
 Управлятел



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
 ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
 Регистрационен № 05027  
 инж. ДИМИТЪР  
 НИКОЛОВ ДИМИТРОВ  
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СИ - СУКАТАНА ВЕНТИЛАЦИЯ ПРОЕКТИРАНА ОТ КОРЕКТ-99  
 1. Горелен вентилатор RVB500-40; 120° Свързани с  
 абиляционна мала с параметри:  
 L=10000м<sup>3</sup>/ч; H=50Pa; Ne=300Pa; 380V - 4p.  
 II - ПРИТОНА ВЕНТИЛАЦИЯ КАБИНИ  
 1. Кабини вентилатор ВД25 22 01 с параметри:  
 L=6400м<sup>3</sup>/ч; H=300Pa; Ne=0.18kW; 220V - 1p.  
 2. Кабини вентилатор ВД100-20-0-3 с параметри:  
 L=5400м<sup>3</sup>/ч; H=50Pa; 380V - 3p.  
 3. Кабини вентилатор ВД100-20-0-3 с параметри:  
 L=5400м<sup>3</sup>/ч; H=50Pa; 380V - 3p.  
 3. Кабини вентилатор ВД100-20-0-3 с параметри:  
 L=5400м<sup>3</sup>/ч; H=50Pa; 380V - 3p.  
 3. Кабини вентилатор ВД100-20-0-3 с параметри:  
 L=5400м<sup>3</sup>/ч; H=50Pa; 380V - 3p.

СЪГЛАСУВАЛИ:	
Архитектура	арх. В. Попова
СК	инж. Кр. Киров
Технология	инж. Р. Янкова
В и К	инж. С. Симеонов
Ел	инж. М. Пулев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БАЛЧИК

**bgbiomass**

Обект: ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЕРТИКАЛНИ РАЗРЕЗИ ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ			
част	ОВК	дата	03.10.11
фаза	ТП/РП	мащаб	М 1:100
проектант	инж. Д. Димитров	лист	2/3

Разрез А-А