



"КОРЕКТ - 99" ООД Варна
 КОНСУЛТАНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
 Лиценз № 1/К-000237/20.10.2004 г.
 Управител: инж. П. Ташков

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. При полагане на слаботоковите инсталации да се съобрази отстоянието от силнотокните такива;
2. В местата, където е невъзможно да се избегне изтеглянето покрай коминно тяло, да се постави подходяща изолационна подложка;
3. Розетките RJ са предвидени в модулните комбинации;
4. При пресичане на проводници на слаботоковите инсталации с ВиК инсталацията да се постави подходяща изолационна подложка;
5. Слаботоковите инсталации да се изтеглят в PVC тр. Ф13,5;

■ Миниколон с възможност за двустранен монтаж с:
 6 контакта 220V шуко - захранване от шина основни потребители
 2 контакта 220V френски стандарт - захранване от шина ДП
 2-RJ45, 2-RJ11

■ Инсталационна кутия за монтаж на стена с:
 2 контакта 220V шуко - захранване от шина основни потребители
 2 контакта 220V френски стандарт - захранване от шина ДП
 2-RJ45, 2-RJ11

СЪГЛАСУВАЛИ:			
Арх.	арх. В. Попова		
СК	инж. Кр. Киров		
Технология	инж. Р. Янкова		
ОВК	инж. Д. Димитров		
В и К	инж. С. Симеонов		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Регистрационен № 12444 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> КИИП ЕАСТ </div> <div> инж. МИЛЕН НИКОЛОВ ПУЛЕВ (подпис) </div> </div> ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ </div>			
БГБИОМАС ООД			
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
Регистрация, Охрана, Слаботокови ел. инсталации			
част	ЕКТРИЧЕСКА	дата	03.2012
фаза	ТП/РП	машаб	М 1:50
проектант	инж. М. Пулев	лист	6