

# ОРАЗМЕРИТЕЛНА ТАБЛИЦА

## ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ "БАЛЪЦИ"

У-ци	Дължина м	к.м.		т.м.		душ		к.с.		м.м.		$\Sigma E_a$	$E_a P_{сек}$	Q	D	V	h	Ноб.
		бр.	Еа	бр.	Еа	бр.	Еа	бр.	Еа	бр.	Еа							
1-2	4,60		0	4	2	4	4	2	1		0	7	0,264	0,505	40	0,61	0,16	0,74
2-3	1,20	1	1	5	2,5	4	4	4	2	1	1,5	11	0,414	0,620	40	0,72	0,22	0,26
3-4	5,40	1	1	9	4,5	4	4	4	2	1	1,5	13	0,490	0,672	40	0,78	0,27	1,46

$$h_{заг.дл.} = 2,46 \text{ кПа} = 0,25 \text{ м}$$

$$h_{м.заг.} = 0,08 \text{ кПа} = 0,08 \text{ м}$$

$$H_{геодез.} = 3 \text{ м}$$

$$H_{св.изтич.} = 2 \text{ м}$$

$$P_{сек о} = \frac{25.14,1}{720.13} = 0,038$$

$$H_{необх.} = 0,25 + 0,08 + 3 + 2 = 5,33 \text{ м}$$