

РАДИУС НА МЪЛНИЕЗАЩИТНАТА ЗОНА
на ниво покрив H=16.08; R=42 метра.

МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ
Schirtec E.S.E.S.-DAS
Каталожен №: EE1-002
Височина - 660 mm;
Диаметър (mm) - 120 mm;
Тегло - 3.8kg;
Изпреварващо време - 45 µs;
Радиус на мълниеващитната зона (м) - 64;
Категория на мълниеващитната зона - I

МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК
тип EE2-004 с височина H=3 м.
Монтира се, чрез хоризонтален
елемент за анкериране EE2-001

ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ
Планка, изработена от горещопоцинкована
шина 40x4 mm и поместена в ревизионна кутия.
Свързва заземителя с мълниевотода чрез
мултилема EE3-022.

ЗАЗЕМИТЕЛ
Заземителен коп Ø22mm, забит в земята на 0.8 m
под нивото на терена, предназначен за дълбочинно
изграждане на заземително огнище. Свързва се с
поцинкована шина 40x4 mm към правия съединител
посредством клемата EE5-008, R<10Ω.

МЪЛНИЕОТВОД
Изготвя се от екструдирания алуминиев проводник ф8mm с
кат. № EE6-012. Свързва мълниеприемника със
заземителя.

РАДИУС НА МЪЛНИЕЗАЩИТНАТА ЗОНА
на ниво адм.сграда R=64 метра.

МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ
Schirtec E.S.E.S.-DAS
Каталожен №: EE1-002
Височина - 660 mm;
Диаметър (mm) - 120 mm;
Тегло - 3.8kg;
Изпреварващо време - 45 µs;
Радиус на мълниеващитната зона (м) - 64;
Категория на мълниеващитната зона - I

МАЧТА ЗА МЪЛНИЕПРИЕМНИК
тип EE2-004 с височина H=3 м.
Монтира се, чрез хоризонтален
елемент за анкериране EE2-001

МЪЛНИЕОТВОД
Изготвя се от екструдирания алуминиев проводник ф8mm с
кат. № EE6-012. Свързва мълниеприемника със
заземителя.

ПРАВ СЪЕДИНИТЕЛ
Планка, изработена от горещопоцинкована
шина 40x4 mm и поместена в ревизионна кутия.
Свързва заземителя с мълниевотода чрез
мултилема EE3-022.

**Гаражи с автомивка
и работилница**


**Площадка за
готов компост**

**Компостна площадка
2400 m²**

"КОРЕКТ - 99" ООД Варна
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
Лиценз № ЛК-000231/29.10.2004 г.
Управител: **инж. П. Танев**



СЪГЛАСУВАЛИ:	
проектант	инж. Б. Пелево
СК	инж. Кр. Киров
технология	инж. Р. Янкова
ОВК	инж. П. Димитров
В.И.К.	инж. Силванова
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Балчик	



БГЕИОМАС ООД			
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО - БАЛЧИК			
Мълниеващитна инсталация			
ЧЕСТ	ЕКСТРИЧЕСКА	2018	03.2012
ФАЗА	РАБОТЕН ПРОЕКТ	машаб	М 1:250
проектант	инж. М. Пулев	лист	9