


ОБЩИНА БАЛЧИК



Кмет
Николай Ангелов
9600 гр. Балчик
пл. "21-ви септември" №6

☎ 0579 72070
☎ 0579 74117
mayor@balchik.bg
www.balchik.bg



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
ЛИЦА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ДОСТАВКА НА МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО БАЛЧИК, ВКЛ. ТАКИВА, ИЗИСКВАЩИ
МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Относно: постъпил въпрос във връзка с процедура с предмет „Доставка на машини, оборудване и транспортни средства за Претоварна станция за ТБО Балчик, вкл. такива, изискващи монтажни работи по обособени позиции”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по горепосочената процедура, правим следните разяснения:

По Обособена позиция №4: Оборудване за пожарна безопасност:

ВЪПРОС 1:

2.4.1. Возим прахов пожарогасител 100 кг.

-Според действащите нормативни норми за возим прахов пожарогасител не се допускат 100 кг., а 50кг. - европейската норма е EN1864, а не EN3.

Всички параметри по спецификацията се отнасят за определена марка пожарогасители и участието с друг марка се обезсмисля.

ОТГОВОР1: В следствие приетите изменения НАРЕДБА № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, возимия прахов пожарогасител ще бъде не 100, а 50 кг.-съгласно европейската норма EN1864.

ВЪПРОС 2:

2.4.11. Табелки по охрана на труда

- от какъв материал да са-хартия или фолио върху фолио

ОТГОВОР 2: Табелките да се изготвят съгласно наредба №РД-07/8 от 20 Декември 2008 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

СТЕЛИЯН ЖЕЛЕЗОВ

Зам. Кмет на община Балчик

(съгласно пълномощно №44/05.11.2012 г.)

